

Predsiębiorstwo Wielobranżowe

"Geometria" Sp. z o.o.

66-100 Sulebów

ul. Szkolna 9

Zielona Góra dn. 29.03.2011
(miejscowość) (data)

Numer uzgodnienia ZUDP 183 /2011

Adres uzgodnienia: Sulebów, ul. Jona Powta II, 31-Stycznia, Wola Młoda

Dotyczy tematu pt. przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej

Uwagi Ogólne:

- Prace ziemne w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych należy wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy wykonać próbne przekopy poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych będących własnością TD S.A.**
- Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.
- Na 14 dni przed rozpoczęciem robót w pobliżu naszych urządzeń telekomunikacyjnych inwestor powiadomi: Telefonię Dialog S.A., Zespół Utrzymania Sieci, 65-7722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 8, podając podstawowe dane potrzebne do późniejszego kontaktu.
- Telefonia Dialog S.A. zastrzega sobie odbiór techniczny przed zasypaniem miejsc kolizji z naszą siecią telekomunikacyjną (telefon zgłoszeniowy nr 068/451 69 38).**
- W przypadku natrafienia na nie naniesione na uzgadnianej mapie urządzenia telekomunikacyjne należy przerwać prace i powiadomić o tym Telefonię Dialog S.A. ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra, tel. nr 068/451 69 38
- Wykonawca i Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń i strat w systemie telekomunikacyjnym w wyniku wykonywanych robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogą powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych prac.
- W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, Inwestor wykona dokumentację techniczną, uzgodni ją z Telefonią Dialog S.A. i konieczne prace wykona na własny koszt.
- Ponadto nadmieniamy, że w wyniku prowadzenia różnych prac nawierzchniowych należy się liczyć z niezgodnościami pomiędzy planem a rzeczywistym położeniem urządzeń.
- Uzgodnienie jest ważne 1 rok od daty wystawienia.
- Uwagi szczegółowe:
 - W miejscach kolizji (skrzyżowań) należy zastosować rury ochronne 160 (dwudzielne) na istniejącą sieć Telefonii Dialog S.A..
 - W miejscach gdzie istniejąca kanalizacja będzie kolidowała z robotami budowlanymi (możliwość zniszczenia kanalizacji przy korytowaniu terenu pod nowe rzędne nawierzchni), należy obniżyć posadowienie kanalizacji do ok. 0,8 m pod projektowaną nawierzchnię.
 - Po zakończeniu wszystkich robót ziemnych firma wykonująca prace ma obowiązek, w obecności przedstawiciela TD S.A., dokonać na własny koszt sprawdzenia drożności istniejącej kanalizacji znajdującej się na obszarze prowadzonych prac.
 - Na zakończenie prac nawierzchniowych dokonać regulacji wszystkich ram i pokryw studni kablowych do rzędnych projektowanych chodników i terenów zielonych.

Uzgodnił: *[Podpis]*
St. Specjalista ds. Uzgodnień i Paszportyzacji
Maciej Biedorowicz