



Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów

tel. 68 385 24 07 fax.: 68 385 23 70
BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 10901580 0000 0000 58050470
NIP: 973-07-12-918 REGON: 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
kapitał zakładowy: 34'495'000 zł

Nasz znak: WOiZ- WSZ /2016

Sulechów, dnia 2 czerwca 2016 roku

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIE

do pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego według przepisów kodeksu cywilnego pn.: *„Dostawa i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji dla oczyszczalni ścieków położonej na Nowym Świecie, gmina Sulechów” (ZP-SS/02/05/2016).*

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie **poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania** do pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego według przepisów kodeksu cywilnego pn.: *„Dostawa i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji dla oczyszczalni ścieków położonej na Nowym Świecie, gmina Sulechów”*:

Pytanie 1: *Czy Zamawiający dopuszcza zamiast podwójnego malowania dostarczenie urządzeń w obudowie plastikowej o odpowiedniej klasie odporności np. IP65?*

Odpowiedź: **Nie**, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 2: *Jaka ma być wielkość monitora dla serwera SCADA?*

Odpowiedź: **Monitor dla serwera SCADA ma posiadać wielkość co najmniej 27”.**

Pytanie 3: *Czy na pewno sterowniki mają być podwójnie lakierowane?*

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie 4: *Jak duży ma być monitor u kierownika dla stacji podglądowej?*

Odpowiedź: **Monitor u kierownika dla stacji podglądowej ma posiadać wielkość co najmniej 40”.**

Pytanie 5: *Pkt. 8.1.3.2. – Czy programiści i projektanci mający staż min. 3-letni mają być pracownikami etatowymi?*

Odpowiedź: **Zamawiający nie narzuca Oferentom rodzaju stosunku (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.) łączącego go z osobami, które wykaże na załączniku nr 6, spełniającymi wymagania określone w punkcie 8.1.3.2. Warunków Przetargu. Niemniej osoby wykazane w załączniku nr 6 muszą być w dyspozycji Oferenta przez cały okres realizacji dostawy i brać czynny udział w powstawaniu systemu sterowania i wizualizacji, jego wdrażaniu, rozruchu i testowaniu na oczyszczalni ścieków na Nowym Świecie.**

Pytanie 6: *Czy obecnie Zamawiający posiada aktualne badania zgodne ze specyfikacją? Czy spełniają one wymogi wodno prawne? Prosimy o udostępnienie tych badań.*

Odpowiedź: **Oczywiście Zamawiający posiada aktualne badania i spełniają one wymagania pozwolenia wodnoprawnego znak: OŚ.6341.74.2015 z dnia 31.12.2015 roku.**

Poniżej przedstawiamy parametry z raportu z badań na odpływie ścieków oczyszczonych nr 6681/LB/2016 z dnia 19.05.2016 roku (data poboru próbek: 09.05.2016 roku):

Wskaźnik zanieczyszczeń	Wynik		Niepewność	
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu / BZT ₅	2,5	mg/l	0,5	mg/l
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu / ChZT _{Cr}	24	mg/l	3	mg/l
Zawiesiny ogólne	12	mg/l	2	mg/l
Azot ogólny	7,54	mg/l	1,13	mg/l
Fosfor ogólny	0,920	mg/l	0,138	mg/l

Pytanie 7: *Czy Zamawiający posiada aktualną dokumentację powykonawczą? Czy udostępni ją wykonawcy wraz z istniejącymi kodami do sterowników PLC i paneli HMI?*

Odpowiedź: Zamawiający w razie potrzeby udostępni wszelkie posiadane materiały, jakie otrzymał od poprzedniego wykonawcy, wyłącznie na terenie oczyszczalni w obecności wskazanego pracownika. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wynoszenia lub wywożenia otrzymanych materiałów poza teren budynku technicznego, gdzie zostaną one udostępnione. Jednocześnie informujemy, że nośniki pamięci (dyskiety 3,5 cala) są w takim stanie w jakim otrzymaliśmy je od wykonawcy 18 lat temu i na dzień dzisiejszy nie posiadamy sprzętu umożliwiającego ich odczyt.

Niniejsze odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Warunków Przetargu z dnia 25 maja 2016 roku i muszą być uwzględnione przez Dostawców przy składaniu oferty oraz późniejszej realizacji zamówienia.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Lelito