



**Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne**  
**„SuPeKom” Sp. z o. o.**  
**ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów**

tel. 68 385 24 07 fax.: 68 385 23 70  
BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 10901580 0000 0000 58050470  
NIP: 973-07-12-918 REGON: 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  
kapitał zakładowy: 34'495'000 zł

Nasz znak: WOIZ- WSZ /2016

Sulechów, dnia 6 czerwca 2016 roku

**ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIE**

do pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego według przepisów kodeksu cywilnego pn.: *„Dostawa i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji dla oczyszczalni ścieków położonej na Nowym Świecie, gmina Sulechów” (ZP-SS/02/05/2016).*

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie **poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania** do pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego według przepisów kodeksu cywilnego pn.: *„Dostawa i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji dla oczyszczalni ścieków położonej na Nowym Świecie, gmina Sulechów”*:

**Pytanie 1:** *Z związku z zapisem w SIWZ dotyczącym dostawy nowych urządzeń oraz wykonania napraw tych urządzeń w czasie 24 godzin od zgłoszenia ich awarii (telefonicznie lub pisemnie) – czy Zamawiający wymaga, aby oferent przewidział w swojej ofercie dostawę zamienników urządzeń (sterowniki, komputer, itp.) na stan Zamawiającego?*

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca Dostawcom formy zabezpieczenia urządzeń, części i materiałów niezbędnych do wykonania napraw lub ich wymiany. Od Dostawcy zależy, czy przewidzi zakup urządzeń, części i materiałów dodatkowych, czy też nie. Istotnym dla Zamawiającego jest fakt dostawy nowych urządzeń, części i materiałów (jeśli zajdzie taka konieczność w związku z awarią) oraz wykonania napraw tych urządzeń, części i materiałów w maksymalnym terminie do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie lub w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych w przypadku wymiany sprzętu, urządzeń i innych elementów składowych zadania na nowe po trzech naprawach gwarancyjnych.

**Pytanie 2:** *Wnosimy o uściślenie w jakich godzinach urzęduje Zamawiający od poniedziałku do piątku?*

Odpowiedź: Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

**Pytanie 3:** *Spełnienie zapisów SIWZ dotyczącego naprawy bądź wymiany urządzeń na nowe w ciągu 24 godzin wymaga, aby Zamawiający posiadał na swoim stanie urządzenia podlegające wymianie. W związku z powyższym wnosimy o wyszczególnienie, które urządzenia dostarczone w ramach zadania mają być dostarczone na magazyn Zamawiającego i stanowić zapas?*

Odpowiedź: To nie na Zamawiającym leży obowiązek wyszczególnienia urządzeń, które mają być „dostarczone na magazyn Zamawiającego”. Rozstrzygnięcie tej kwestii leży po stronie Dostawcy.

**Pytanie 4:** *Czy Zamawiający zakłada wymianę wszystkich, starych sterowników SIEMENS SIMATIC S5 na nowe?*

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewiduje wymianę wszystkich starych sterowników na nowe.

**Pytanie 5:** *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o równoważnych parametrach funkcjonalnych w stosunku do wymienionych w SIWZ?*

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami punktu 3.5. Warunków Przetargu Zamawiający nie dopuszcza

składania ofert równoważnych.

**Pytanie 6:** *Czy Zamawiający przekaze wykonawcy aktualny algorytm pracy układów technologicznych oczyszczalni ścieków?*

Odpowiedź: Niestety Zamawiający nie jest w stanie przekazać Dostawcom aktualnych algorytmów pracy układów technologicznych oczyszczalni ścieków, gdyż posiadane nośniki ze względu na ich stan nie umożliwiają odczytu wymaganych danych. Dostawca w związku z tym musi sam stworzyć i zaprogramować algorytm pracy układów technologicznych oczyszczalni ścieków.

**Pytanie 7:** *Czy Zamawiający zakłada wykonanie dodatkowych czynności poza przedmiotem zamówienia?*

Odpowiedź: Odpowiedź na niniejsze pytanie została już udzielona w odpowiedziach na zadane pytania z dnia 02.06.2016 roku – patrz pytanie 7.

**Pytanie 8:** *Czy Zamawiający zakłada złożenie zamówienia uzupełniającego w przypadku stwierdzenie przez wykonawcę niedziałania lub działania błędnego urządzeń procesowych lub systemów obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków?*

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami punktu 3.6. Warunków Przetargu Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

**Pytanie 9:** *Jak Zamawiający interpretuje zapis o ingerencji w program sterowania w czasie trwania okresu gwarancyjnego?*

Odpowiedź: Zamawiający podczas gwarancji nie przewiduje ingerencji w system. Niemniej musi posiadać przez cały czas aktualne oprogramowanie narzędziowe oraz użytkowe.

**Pytanie 10:** *Jak Zamawiający interpretuje zapis „możliwość monitoringu drabinki programu na panelu operatorskim”? Czy chodzi o możliwość podglądu oraz zmian nastaw parametrów procesowych?*

Odpowiedź: Tak, chodzi o możliwość podglądu oraz zmian nastaw parametrów procesowych.

**Pytanie 11:** *Czy do zestawu komputerowego wykonawca ma dostarczyć monitor do wizualizacji działania oczyszczalni ścieków? Jeśli tak, to o jakich parametrach?*

Odpowiedź: Tak, do zestawu komputerowego wykonawca ma dostarczyć monitor do wizualizacji działania oczyszczalni ścieków co najmniej 27”.

**Pytanie 12:** *Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie komputera z systemem operacyjnym Windows 10 zamiast wskazanego w ofercie Windows 7?*

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie komputera z systemem operacyjnym Windows 10.

**Pytanie 13:** *Czy na obiekcie oczyszczalni ścieków istnieje łącze internetowe o stałym adresie IP?*

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 14:** *Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyprowadzenia gniazda USB panelu operatorskiego na elewację rozdzielnic?*

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania takiego rozwiązania.

**Ponadto Zamawiający w związku z oczywistą omyłką pisarską dokonuje poprawy zapisów punktu 9.3. Warunków Przetargu i punktu 5.10. Ogłoszenia o przetargu w zakresie:**


*jest:*

protokół z wyników przeprowadzonej próby podpisany przez przedstawiciela Dostawcy i Zamawiającego opisany jako **załącznik nr 10**.

*winno być:*

protokół z wyników przeprowadzonej wizji lokalnej podpisany przez przedstawiciela Dostawcy i Zamawiającego opisany jako **załącznik nr 10**.

Niniejsze odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Warunków Przetargu z dnia 25 maja 2016 roku i muszą być uwzględnione przez Dostawców przy składaniu oferty oraz późniejszej realizacji zamówienia.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Marek Lelito