

Sulechów dn. 18 marzec 2015r.

Wydział Budownictwa
i Zamówień Publicznych
w/m

Nasz znak: RG.6332.7.2015

Dotyczy: uzgodnienia sieci wodociągowej
na skrzyżowaniu dz. nr 468/8 (dr) z dz. nr 468/7 (w) i dz. nr 468/9 (w) w Krężołach

Należy wykonać przejście wodociągowe pod istniejącym przepustem \varnothing 0,6m, który znajduje się w ciągu rowu o nazwie R-S52 na skrzyżowaniu z projektowaną ulicą Anyżową. Odległość rurociągu wodociągowego od dna przepustu winna wynosić co najmniej 1,0m.

Rów R-S52 jest jedynym rowem w obrębie ulicy Anyżowej, zatem należy zachować drożność rowów tego ciągu z ewentualną przebudową przepustu obecnie lub w perspektywie.

Sporządził:
Jarosław Wilczacki
Inspektor ds. melioracji
tel. 68 385 1133



