

Sulechów, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Znak: GKR.6332.12.2016.MG

Biuro Obsługi Inwestycji
BGWprojekt
pl. Bp Wilhelma Pluty 6/2
66-100 Sulechów

Nawiązując do pisma z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanej rozdzielczej sieci wodociągowej w działce nr ewid. 888 obręb 2 Sulechów informuję, iż wyrażam zgodę na wejście w teren ww. nieruchomości i wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod przepustem, który znajduje się na ciągu rowu melioracji szczegółowej R-S4.

Przejście sieci wodociągowej pod przepustem należy wykonać w rurze osłonowej metodą bezwykopową a odległość rury osłonowej od dna przepustu winna wynosić co najmniej 1,0 m.

BURMISTRZ

Ignacy Odważny