



2014-155202

OW-DL.404.662.2014/4

Wrocław, 2014-11-03

**USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW
PROTECH S.C. ANNA JAŃSKA, LESZEK GUŚ
UL. GARBARSKA 9/1
64-200 WOLSZTYN**

Dot.: Uzgodnienie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęgowo, gm. Sulechów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2014r. informujemy, że w obrębie opracowania przedłożonego do uzgodnienia na mapie do celów projektowych rys. nr 1 w skali 1:500 (sekcja mapy 431.221.072) zlokalizowany jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 PN 6,3 MPa relacji Nowe Tłoki - Sulechów, będący w eksploatacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu.

Projekt skrzyżowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęgowo, gm. Sulechów (dz. nr 211), z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 150 PN 6,3 MPa, **uzgadniamy pozytywnie, bez uwag.**

Podczas wykonywania robót stosować się do poniższych zaleceń:

1. skrzyżowanie z gazociągiem wysokiego ciśnienia wykonać zgodnie z Wytycznymi GAZ-SYSTEM PK-KD-W01 „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi” (z zachowaniem odległości pionowej min. 0,20m pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi gazociągu i rury osłonowej zamontowanej na przewodzie kanalizacji oraz odległości min. 15m lokalizacji studzienki kanalizacyjnej od gazociągu),
2. roboty ziemne w pasie o szerokości po 3,0 m od gazociągu prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji Sieci w Zielonej Górze,
3. wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do dokonania pomiarów specjalistycznych lub odkrywkę w celu potwierdzenia rzędnej posadowienia gazociągu DN 150 PN 6,3 MPa pod nadzorem pracownika Działu Eksploatacji Sieci we Wrocławiu.
4. w celu zabezpieczenia nadzoru nad robotami w obrębie gazociągu przed przystąpieniem do prac (z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem) przestać do Działu Technicznego we Wrocławiu (50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3) uzupełniony załącznik nr 1, będący zleceniem w/w prac;
5. w terminie dwóch miesięcy od zakończenia zadania dostarczyć do Działu Technicznego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu geodezyjny szkic pomiarowy wraz z wykazem współrzędnych (x, y, h) w układzie 1965 i 2 000 obejmujący obszar kolizji o szerokości 100 metrów (po 50m od osi gazociągu, a także górnej powierzchni gazociągu).

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
tel. 71 335 31 00; faks 71 335 31 01

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Jan Chadam
Wiceprezes Zarządu: Dariusz Bogdan
Członek Zarządu: Wojciech Kowalski, Sławomir Śliwiński

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN Kapitał Wpłacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 26 1140 1977 0000 5803 0100 4001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00054 www.gaz-system.pl

W sytuacji wystąpienia lokalnego układu wysokości prosimy o taką informację i podanie nazwy tego układu. W przypadku skrzyżowania z urządzeniami innych branż, w miejscu skrzyżowania należy podać trzy rzędne - terenu, osi gazociągu, górnej powierzchni gazociągu, urządzenia kolidującego. Na szkicu powinny znaleźć się również elementy zabezpieczające dla których podane zostaną rzędne terenu, osi i górnej powierzchni takie jak: końce rur ochronnych czy rur przeciskowych z podaniem średnicy i długości wraz z kolumnami wentylacyjnymi i przewodami połączeniowym oraz elementy i urządzenia towarzyszące obiektom systemowym (np. mufy, szafki sterownicze, studzienki, itp.).

Wraz z geodezyjnym szkicem pomiarowym i wykazem współrzędnych proszę dołączyć z opracowywanego obszaru kopię powykonawczej mapy w wersji papierowej, która znajduje się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Niniejsze pismo stanowi całość z uzgodnieniem dokonany na mapie do celów projektowych rys. 1 w skali 1:500 (sekcja mapy 431.221.072).

Uzgodnienie traci ważność dnia 03.11.2016r.

Dyrektor Oddziału

Andrzej Lisowski

Pieczęć firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

**ZLECENIE NADZORU PRAC
W OBRĘBIE GAZOCIĄGÓW WYSOKIEGO CIŚNIENIA.**

Nazwa zadania:	
Nr uzgodnienia	
Nr pozwolenia na budowę	
Inwestor:	
Numer telefonu / Nr faksu	
Wykonawca :	
Numer telefonu/ nr faksu	
Nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy	
Termin rozpoczęcia i zakończenia robót	rozpoczęcie..... zakończenie.....
Numer konta	

Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT i upoważniam OGP GAZ
-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

.....
podpis

