



# Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów

tel. 68 385 24 07 fax.: 68 385 23 70  
BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 10901580 0000 0000 58050470  
NIP: 973-07-12-918 REGON: 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  
kapitał zakładowy: 34'561'000 zł

Nasz znak: WOIZ- WSZ /2016

Sulechów, dnia 9 grudnia 2016 roku

## **Znak sprawy: ZP-KK/12/11/2016**

**Dotyczy:** pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego według przepisów kodeksu cywilnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami ścieków w m. Klepsk, gmina Sulechów”

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU**

**Zamawiający**, tj. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. informuje, że w dniach 7 i 8 grudnia 2016 roku wpłynęły do jego siedziby pytania do Warunków Przetargu w pisemnym przetargu nieograniczonym prowadzonym według przepisów kodeksu cywilnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami ścieków w m. Klepsk, gmina Sulechów” (sprawa nr ZP-KK/12/11/2016).

Zgodnie z pkt. 15.9. Warunków Przetargu Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

### **Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, tj.:**

**- przedmiotem zamówienia objęte są roboty wskazane w przedmiarze: Dział 1 cały, Dział 2 cały, Dział 3 cały, Dział 4.1, Dział 5 cały, Dział 6 cały, Dział 7 cały, Dział 8 cały, Dział 9 cały, Dział 17 cały, Dział 18 cały, Dział 19 cały, Dział 20 cały, Dział 21 cały, Dział 23 cały, Dział 24 cały.**

**Pozostałe roboty wymienione w przedmiarze tj.: Dział 4.2, Dział 10, Dział 11, Dział 12, Dział 13, Dział 14, Dział 15, Dział 16 oraz cały Dział 22 nie są objęte przedmiotem zamówienia.**

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami punktu 3.1. i 3.2. Warunków Przetargu Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Usługowe Biuro Projektów „Protech” s.c. Anna Jańska, Leszek Guś, z siedzibą w Wolsztynie przy ul. Garbarskiej 9/1, zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę nr 95/16 z dnia 29.02.2016 roku Starosty Zielonogórskiego (znak sprawy: AB-VI.6740.2.1.2016) oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 160/2016 z dnia 18.10.2016 roku Wojewody Lubuskiego (znak sprawy: IB-II.7840.160.2016.LBaj).

Wykonanie powyższego zadania nie obejmuje budowy pompowni przydomowych wraz z infrastrukturą oznaczonych symbolami Pc-2 na działce nr 219/2, Pc-3 na działce nr 164/1, Pd-1 na działce nr 147/6, Pd-2 na działce nr 10/24, Pd-3 na działce nr 10/9, Pd-4 na działce nr 102/2, Pd-5 na działce nr 101/2, Pd-6 na działce nr 106/2, Pd-7 na działce nr 105/1, Pe-1 na działce nr 258/3, Pe-2 na działce nr 240, Pe-3 na działce nr 10/10, Pe-4 na działce nr 247/1, Pe-5 na działce nr 258/2. Dla tych pompowni należy doprowadzić infrastrukturę tylko do granicy nieruchomości. **Oznacza to, że dla robót wymienionych w przedmiarze w działach 4.2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22.1, 22.2, 22.2.1, 22.2.1.1, 22.2.1.2 należy ująć wykonanie infrastruktury (rurociagu) do granicy nieruchomości.**

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt. 3.3.1. Warunków Przetargu dołączony przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia musi być określone przez Wykonawcę w oparciu o wszystkie dokumenty wymienione w pkt 3.2. i 3.3. oraz zapisy pkt 3.3.1. - 3.3.6. i 3.4. Warunków Przetargu, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2:** *Prosimy o wyjaśnienie co do średnicy komory PWC1. W dokumentacji pojawiają się sprzeczne informacje. Wskazywana jest średnica 1500 mm oraz 1000 mm.*

**Odpowiedź:** Należy przyjąć średnicę komory PWC1 1500 mm.

**Pytanie 3:** *Prosimy o wyjaśnienie czy przepompownia przydomowa ma być wpięta do monitoringu podobnie jak tłocznie.*

**Odpowiedź:** Nie, przepompownia przydomowa nie będzie wpięta do monitoringu.

**Pytanie 4:** *Zgodnie z dokumentacją na trasie sieci grawitacyjnej należy zastosować studnie polimerobetonowe. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek betonowych lub żelbetowych. Zastosowanie studzienek polimerobetonowych znacznie zwiększy koszty inwestycji.*

**Odpowiedź:** Zamawiający zgodnie z zapisami pkt. 3.6. Warunków Przetargu **wyraźnie określił**, że **dopuszcza składanie ofert równoważnych** w zakresie zamiany studni z polimerobetonu na studnie betonowe wyłącznie pod warunkiem zastosowania studni betonowych o podanych w tym punkcie parametrach. Mając na uwadze powyższe prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi określonymi w Warunkach Przetargu.

**Pytanie 5:** *Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania aprobaty IBDiM dla rur PE. Wymóg ten jest spełniony jedynie przez jednego producenta rur PE, tj. firmę Kaczmarek Malewo Spółka Jawna. Czy Zamawiający zaakceptuje rury PE z Aprobata Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej, spełniające wymagania specyfikacji.*

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie wymogu posiadania aprobaty IBDiM dla rur PE i jednocześnie informuje, że **nie akceptuje** rur PE z Aprobata Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej, spełniających wymagania pkt. 3.5. Warunków Przetargu.

Odpowiedzi na niniejsze pytania stają się integralną częścią Warunków Przetargu i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców podczas przygotowywania oferty. Niniejsze odpowiedzi nie wymagają zmiany treści Warunków Przetargu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Marek Lelito*