



OZNACZENIA

- TE** Proj. nowa tablica obwodów typ RW 4x12
- ⊖ Gniazdo 230V/16A+Z zwykłe p.t.
- ⊖ J.w. lesz szczelne IP44
- ⊖^G_{0,75} Gniazdo do podłączenia konwektora 0,75kW
- Wypust do podłączenia oznaczony aparat na stałe

UWAGI WYKONAWCZE

1. Instalację aparatury grzejnej wentylacyjnej i klimy wykonać przewodem YDY 3x2,5mm² p.t.
2. Wypusty w postaci odcinków przewodów o długości 1m na wysokościach H podanych na planie
3. Gniazda do przyłączenia konwektorów grzejnych instalować p.t. 0,6m nad posadzką
4. Wentylację w sanitariatach wykonać wg planu na rys. E2

Podane typy materiałów, osprzętu i aparatury są jedynie przykładowe i dopuszcza się stosowanie innych o podobnych własnościach

SAMOCZYNNIE SZYBKE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-S

Nazwa rysunku		Nr rysunku	
PLAN INSTALACJI OGRZEWANIA WENTYLACJI I KILIMY W REMONTOWANYM BUDYNKU SAKRALNYM – KAPLICY W SULECHOWIE PRZY UL. KWIATOWEJ NA DZ. NR 72/1		E3	
Inwestor		Skala	
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” sp. z o.o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów		1:100	
Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. elektryk Leon Różczka	9/91/ZG Par. 4.2 par. 7 oraz par. 13 ust. 1 pkt 4 lit. d	Marzec 2018r	