

L.p.	Typ urządzenia	Napięcie zasilania	Ilość	Moc	Moc zainstalowana P <sub>i</sub>		Moc obliczeniowa P <sub>B</sub>	
-	-	V	Szt.	kW	kW	kW	kW	kW
1	Pompa Głębinowa SW1	400	1	5,5	5,5	72,606	5,5	43,95
2	Pompa Głębinowa SW2	400	1	5,5	5,5			
3	Dmuchawa D	400	1	4	4			
4	Pompa Płuczna PP	400	1	4	4			
5	Sprężarka S1	400	1	1,5	1,5			
6	Zestaw Hydoroforowy ZH	400	4	5,5	22			
7	Chlorator Ch	230	1	0,03	0,03			
8	Pompa w odstojniku	400	1	1,5	1,5			
9	Wentylator dachowy	400	1	0,12	0,12			
10	Oprawa oświetleniowa CODAR RS 2x18 LED-W 230V	230	12	0,036	0,432			
11	Oprawa oświetleniowa awaryjnego CODAR RS 2x18 LED-W 230V	230	11	0,036	0,396			
12	Oprawa oświetleniowa Plafon	230	4	0,072	0,288			
13	Oprawa XLed 25 60W Steinel Profesional	230	3	0,06	0,18			
14	Grzejniki	230	7	2	14			
15	Gniazdo 230V	230	8	1	8			
16	Gniazdo 400V	400	2	1	2			
17	Osuszacz powietrza	230	3	1	3			
18	Gniazdo napięcie bezpieczne	230/24	1	0,16	0,16			
					72,606		43,95	