



**Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18 , 66-100 Sulechów**

tel. 68 385 24 07 fax. 68 385 23 70
Santander Bank Polska S.A. 22 10901580 0000 0000 58050470
NIP: 973-07-12-918 REGON: 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
kapitał zakładowy: 34'561'000 zł
www.supekom.pl e-mail: zarzad@supekom.pl

Nasz znak: ZP.09.04.2021.PSBP2.1

Sulechów, dnia 9 maja 2021 roku

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

do II przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brzeziu k. Pomorska (znak sprawy: ZP.09.04.2021.PSBP2)

Na podstawie pkt 13.7. Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 30 kwietnia 2021 roku Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytanie do II przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brzeziu k. Pomorska (znak sprawy: ZP.09.04.2021.PSBP2):

Pytanie 1:

Na Str. 31 STWiOR zamawiający zamieścił zapis:

„W celu udowodnienia równoważności należy załączyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z góry, boku, przodu tyłu i od dołu, atest PZH na kompletne urządzenie, deklarację zgodności. Układ Napowietrzający musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.

A następnie na str. 44 pkt 3 Przepisy związane’.

„Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii stacji uzdatniania wody (t. j. zastosowanie równoważnych urządzeń) muszą być udokumentowane załączonymi do oferty szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodności, schematami elektrycznymi, kartami katalogowymi urządzeń i ich podzespołów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli „Wykaz urządzeń równoważnych” i dołączone do oferty. Czy zamawiający akceptuje zaproponowane w przez Projektanta zapisy żądające od Oferentów załączenia do oferty załączników wraz z atestami, aprobatami technicznymi, kartami katalogowymi, obliczeniami, rysunkami technicznymi (rzut z góry, rzut z boku, przekrój poprzeczny, przekrój podłużny), schematów elektrycznych, DTR, wiedząc że taki zapis faworyzuje firmy stosujące urządzenia zamieszczone w projekcie a jednocześnie wymusza na oferencie przygotowania dokumentacji która jest nie tylko czasochłonna ale i niespójna w oczekiwaniach wobec zaprojektowanych urządzeń, gdzie nie zostały podane ani rysunki ani karty katalogowe zaprojektowanych urządzeń jako wzorcowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pkt. 19.13. SWZ, cyt.:

„Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert załączenia do oferty wykazu urządzeń równoważnych i innych dokumentów, w tym wymaganych w celu udowodnienia równoważności urządzeń. Kwestia równoważności zaproponowanych urządzeń, robót budowlanych czy materiałów będzie rozstrzygana przez inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego dopiero na etapie realizacji zadania, przy czym wszystkie wymagania opisane w dokumentach określonych w pkt. 6.3. SWZ, w tym w szczególności w dokumentacji projektowej i dotyczące warunków wykazania, że proponowane przez Wykonawcę roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, będą miały odpowiednie zastosowanie. Wykonawca, w przypadku gdy planuje przy realizacji zadania zastosowanie rozwiązań równoważnych, przy określaniu wynagrodzenia ryczałtowego ogółem za realizację całego przedmiotu zamówienia musi uwzględnić ryzyko nie zaakceptowania przez zamawiającego i/lub inspektora nadzoru zaproponowanych przez niego rozwiązań równoważnych.”

Pytanie 2:

Wnosimy o zmniejszenie następujących kar umownych zawartych we wzorze umowy, jako rażąco wysokich, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego:

1.1.1. 1.1.8. i 1.1.10 z 5000 zł na 1000 zł,

1.2— wnosimy o usunięcie kary,

1.3 - z 5000 zł na 1000 zł.

Jednocześnie wnosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę, zmniejszenie limitu kar do 20% brutto i zmniejszenie kary za odstąpienie na 50 000 zł.

Ponadto prosimy o usunięcie z par. 13 punktu 22, ze względu chociażby na fakt, że harmonogram wykonania prac będzie uzależniony od możliwości płatniczych Zamawiającego (postanowienia umowne dotyczące transz).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów umowy.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w zapisach STWiOR zostało zastosowana do wszystkich złóż norma PN-EN 12904 gdy tymczasem dla złóż katalitycznych obowiązującą normą jest PN EN 13752:2012(E)?

Odpowiedź:

Norma PN-EN 12904 dotyczy złóż kwarcowych.

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w zapisach STWiOR zostało zapisane żądanie wykonania „krzywej przesiewu złóż wykonaną przez upoważnioną do tego typu badań jednostkę badawczą gdy tymczasem, krzywą przesiewu wykonują zakłady wydobywcze na atestowanych sitach przesiewowych?

Żwirki kwarcowe wydobywane na terenie naszego kraju, posiadają wysokie parametry jakościowe, a większość zakładów wydobywczych posiada własne laboratoria, często nie mające akredytacji. Powodem braku akredytacji jest to, iż kopalnie nie świadczą usług badawczych złóż filtracyjnych dla podmiotów zewnętrznych a w/w laboratoria służą wyłącznie do kontroli parametrów jakościowych wydobywanych żwirków kwarcowych.

Nadmieniamy, iż takie zapisy rażąco ograniczają konkurencję ze względu na czas jaki jest potrzebny na wykonanie badań vs. krótki czas jaki mija od ogłoszenia przetargu do czasu złożenia oferty oraz koszt potrzebny do przeprowadzenia takich akredytowanych badań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dołączenie analiz wykonanych przez producentów przy użyciu atestowanych sit.

Pytanie 5:

W projekcie budowy, opisie elektrycznym jest opis stacji operatorskiej, którą należy dostarczyć (Punkt 10 Monitoringu). Notebook wskazany jest stanowczo przestarzały. Prosimy o wskazanie aktualnych elementów, które mają wchodzić w skład stacji operatorskiej.

Odpowiedź:

Stację operatorską w stanowisku wizualizacji należy wyposażyć w Notebook: Dell Vostro 3500 15 FHD i5-1135G7 8GB 512GB BK lub Notebook o podobnych parametrach. W komputerze powinien być zainstalowany system Windows 10 Professional, oraz pakiet Microsoft Office 2019.

Niniejsze odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 30 kwietnia 2021 roku i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu oferty.

Niniejsze odpowiedzi na pytania nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

Z poważaniem

Mgr inż. Marek Lelito

/-/

Prezes Zarządu