ZASILANIE
UKŁAD SZR

Zasilanie 2 z agregatu	Automatyczny Przełącznik Zasilania ATyS P 4p 250A	panel ATyS D20	Zasilanie 1 z Sieci	POŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU



Ten rysunek jest chroniony prawem autorskim. Nieuprawnione powielanie i ujawnianie osobom trzecim będzie karane finansowo i może skutkować konsekwencjami prawnymi

Electric Installation

PRESTIGE

Wykonawca:

PRESTIGE
Marek Skrocki
UL. Krańcowa 79
Poznań

Data	Oprac.	nr. upr	Podpis
30.10.20	Piotr Sokołows	WKP/0261/PWOE/15	
30.10.20	Szymon Hajdasz	WKP/0384/PWOE/09	
		Norma	DIN 81346
			E7

Wykonane dla: SUW Brzezie k. Pomorska
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom”
66-100 Sulechów
ul. Poznańska 18

Typ urządzenia: Rozdzielnia SZR

Arkusz
bieżący 1
poprzedni
następny
Ilość arkuszy 1