RZUT
A–A



PLAN UŁOŻENIA PŁYT PRZEKRYCIA



PRZEKRÓJ
B–B



DETAL WŁĄZU



UWAGA:

1. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW I ELEMENTY WYPOSAŻENIA NALEŻY OSADZIĆ PRZED BETONOWANIEM ZBIORNIKA
2. PRZEJSCIA SZCZELNE ŁAŃCUCHOWE PRODUKCJI NP. INTEGRA
3. BETON C30/37 W8; kl. EKSP. XC2 STAL A-III RB500W
4. OTULINA PRĘTÓW W PŁYCIE DENNEJ – 5cm
   W SCIANACH – 4cm
5. BETON PODKŁADOWY C12/15

Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym odstojnikiem wód popłucznych i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 56/4		Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów	
Nazwa załącznika: Schemat budowlany zbiornika retencyjnego V-300m3			Nr rys.: 28
Imię i Nazwisko	Specjalność	nr uprawnień	podpis
Projektant: Andrzej Dylewski	Architektoniczna	WBPP-NB-7210/2/83	
Sprawdził: Mirosława Pilarska	Architektoniczna	472/68	
Stadium dokumentacji P.B.	Skala 1:100	Data: 01.10.2020	