



ZASTOSOWANO DLA PRZYKŁADU KSZTAŁTKI np. WAVIN oraz ARMATURĘ np. HAVILE , DO POŁĄCZEŃ KSZTAŁTEK Z PE ZASTOSOWAĆ MUFFY ELEKTRODOPOROWE PE100SR11 WSKAZANEJ ŚREDNICY LUB ZGRZEWAĆ DO CZŁO WOD. DO POŁĄCZEŃ ARMATURY STOSOWAĆ USZCZELKI ELASTOMEROWE DO WODY. DO TULEI KOŁNIERZOWYCH ZASTOSOWAĆ KOŁNIERZE PP/STAL nr kat. 277002 (Wavin)

Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym odstożnikiem wód popłucznych i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 56/4				Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów	
Nazwa załącznika: Profil sieci wodociągowej wody uzdatnionej na zbiornik retencyjny				Nr rys.:  <b>S10</b>	
Imię i Nazwisko		Specjalność	nr uprawnień		
Projektant: Marek Skrocki		Sanitarna	WKP/0156/PWOS/09		
Sprawdził: Jan Schulz		Sanitarna	POM/0295/PBS/16		
Stadium dokumentacji P.B.		Skala 1:100	Data: 01.10.2020r.		