



**Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów**

tel. 68 385 24 07, 68 385 24 08
Santander Bank Polska S.A. 22 10901580 0000 0000 58050470
NIP: 973-07-12-918 REGON: 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
kapitał zakładowy: 36'262'000 zł
www.supekom.pl e-mail: zarzad@supekom.pl

Sulechów, dnia 12 maja 2025 roku

Nasz znak: ZP.13.04.2025.RMOŚ

WYKONAWCY

Dotyczy: przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: *„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Nowy Świat, gmina Sulechów w celu zwiększenia odporności energetycznej obiektu, poprawy jego funkcjonowania, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń – substancji złośliwych, zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń środowiska oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko” – etap I*

Informuję, że w przetargu wpłynęły poniższe pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. W nawiązaniu do udostępnionych dokumentów przetargowych, a w szczególności do projektu wykonawczego bardzo prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie z opisem technicznym oraz schematami rozwiniętymi część urządzeń została wykreślona i przeniesiona do II etapu realizacji, natomiast w załączonym zestawieniu materiałowym nadal występuje. Bardzo prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy te elementy mają być dostarczane i zabudowywane, czy może w projektowanych rozdzielnicach należy pozostawić rezerwę miejsca pod późniejszą ich zabudowę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy pozostawić rezerwę miejsca w rozdzielnicach pod późniejszą zabudowę elementów przewidzianych do realizacji w etapie II.

2. W związku z niedoprecyzowanymi zapisami udostępnionego projektu umowy proszę o informację, kto pokrywa koszty przeglądów okresowych urządzeń AKPiA oraz ewentualnej wymiany materiałów eksploatacyjnych wykonanych przez producentów.

Odpowiedź: Koszty przeglądów okresowych urządzeń AKPiA oraz ewentualnej wymiany materiałów zużytych w wyniku normalnej eksploatacji pokrywa Zamawiający. W przypadku gdy w trakcie okresu gwarancji i rękojmi zostaną ujawnione wady zamontowanych urządzeń Wykonawca zobowiązany będzie do ich nieodpłatnego usunięcia.

3. W związku z zauważonymi rozbieżnościami pomiędzy ST-05 a PW bardzo prosimy o jednoznaczną odpowiedź jaki rodzaj komunikacji z urządzeniami obiektowymi jest wymagany. Otóż zgodnie z ST-05, komunikacja z urządzeniami ma być wykonana za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Profinet bądź jeżeli nie będzie takiej możliwości to z wykorzystaniem wejść/wyjść analogowych 4÷20mA, natomiast w projekcie wykonawczym z częścią zaprojektowanych urządzeń jest komunikacja za pośrednictwem Profibus DP.?

Odpowiedź: Rozwiązanie komunikacji z urządzeniami należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

4. W związku z wciąż pojawiającymi się niejasnościami i złożonością Projektu bardzo proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 31.05.2025r. Umożliwi nam to przygotowanie dla Państwa rzetelnej oferty na wykonanie przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ z dnia 30 kwietnia 2025 roku i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu oferty.

Zatwierdził:

/-/

mgr inż. Marek Lelito
Prezes Zarządu