



**Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów**

tel. 68 385 24 07, 68 385 24 08
Santander Bank Polska S.A. 22 10901580 0000 0000 58050470
NIP: 973-07-12-918 REGON: 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
kapitał zakładowy: 36'262'000 zł
www.supekom.pl e-mail: zarzad@supekom.pl

Sulechów, dnia 13 maja 2025 roku

Nasz znak: ZP.13.04.2025.RMOŚ

WYKONAWCY

Dotyczy: przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „*Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Nowy Świat, gmina Sulechów w celu zwiększenia odporności energetycznej obiektu, poprawy jego funkcjonowania, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń – substancji złośliwych, zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń środowiska oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko*” – etap I

Informuję, że w przetargu wpłynęły poniższe pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. W związku z tym, że w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu nr 17 znajduje się istniejący obiekt nr 8, uzbrojenie tereny w postaci kanalizacji deszczowej, drzewa, ogrodzenie terenu i biorąc pod uwagę, że w poziomie posadowienia występują grunty piaszczyste oraz mamy wysoki poziom wody gruntowej konieczne jest wykonanie obudowy wykopu w postaci ścianki szczelnej wokół całej podziemnej części obiektu. Prosimy o potwierdzenie lub przedstawienie rozwiązania jakie przewidział projektant.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dobór technologii prowadzenia robót budowlanych leży po stronie Wykonawcy, dlatego Zamawiający nie narzuca rozwiązania, które należy zastosować. Przy doborze technologii prowadzenia robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek uwzględnić załączone do SWZ „Geotechniczne warunki posadowienia”.

2. Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu pn.: „*Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Nowy Świat, gmina Sulechów w celu zwiększenia odporności energetycznej obiektu, poprawy jego funkcjonowania, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń – substancji złośliwych, zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń środowiska oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko*” – etap I zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie rysunku nr PTA 11.3 (projekt techniczny branży architektonicznej). Brak jest tego rysunku w udostępnionej dokumentacji.

Odpowiedź: Rysunek PT A-11.3 przedstawia przekrój A-A wiaty magazynowej produktu (obiekt nr 29) wyłączonej z zakresu realizacji w etapie I.

Niniejsze odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ z dnia 30 kwietnia 2025 roku i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu oferty.

Zatwierdził:

/-/

mgr inż. Marek Lelito
Prezes Zarządu