




PIASKOWNIK PODŁUŻNY - OB.2  
DEMONTAŻE




Ozn.	Opis	Ilość
1	Mechaniczny, zgrzeblowy zgarniacz piasku typu SFbS 6-2.4 Passavant	1 kpl.
2	Pompa pulpy piaskowej typ Amarex KRT F 80-210/014 UG2-158 prod. KSB	1 szt.
3.1.	Prowadnica stal. pompy pulpy piasku; l ~ 6,7mb	2 szt.
3.2.	Żuraw słupowy z wyciągnikiem	1 szt.
4	Wąż elastyczny ciśnieniowy PVC Ø110mm	6,8 mb
5	Rurociąg tłoczny pulpy piaskowej DN100 - do separatora piasku w budynku sit; materiał: rury przewodowe G 235	~26 mb
6.1	Rurociąg rozdzielczy sprężonego powietrza DN100 łączący stację dmuchaw z piaskownikiem; materiał: stal ocynkowana	~36 mb
6.2	Rurociąg sprężonego powietrza DN50; materiał: stal ocynkowana	~8,5 mb
6.3	Rurociąg sprężonego powietrza DN25 l=ok. 3,6 mb; materiał: stal ocynkowana	25 kpl.
6.4.	Ruszt napowietrzający DN20, nawiercony, dł. 0,9 m	25 kpl.
6.5.	Zawór odcinający kulowy DN15	1 szt.
6.6.	Zawór odcinający kulowy DN25	25 szt.
6.7.	Zawór odcinający kulowy DN50	1 szt.
7	Jaz odpływowy szer.1m; zakres wysokości przestawienia 450mm; ogrzewanie 2 x 250 W, dostawca: Passavant	1 szt.
8	Rurociąg tłuszczu DN100 ze złączem Storz	~5,0 mb
9	Deski przegrodowe impregnowane wym. 150cm x 10cm	~180 szt.
10	Poręcz bezpieczeństwa, stal ocynk.	28,5 mb
11	Przykrycie komory odpływowej z krat ażurowych, stal.	~5,8 m²
12	Poręcz ochronna wys. 110 cm	~13 mb
13	Schody stal.	1 kpl.
14	Deska przelewowa stal. h=50 cm	2,4 mb

Uwagi:  
Zakres prac demontażowych zaznaczono kolorem czerwonym.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
Komunalna oczyszczalnia ścieków w Nowym Świecie  
Nowy Świat 16, gm. Sulechów  
dz. ewid. nr 117/10, 117/37, obręb Nowy Świat

INWESTOR:  
SuPeKom Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 18,66–100 Sulechów



ENVIROTECH-sp.z o.o.  
ul. J.Kochanowskiego 7  
60-845 Poznań  
tel. 61/657-02-00

NR PROJEKTU:  
RPP/145/23

IMIĘ, NAZWISKO

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Izabela Daniel  
WKP/0330/PWOS/21

OPRACOWAŁ: mgr inż. Dominika Świerczek  
-

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Ratajczak  
WKP/0404/PWOS/17

TYTUŁ RYSUNKU:  
Piaskownik podłużny – ob. nr 2.  
Demontaże.

BRANŻA:  
TECHNOLOGICZNA

STADIUM:  
PW

DATA:  
02.2024

SKALA:  
1:100

FORMAT:  
297x700

NR RYSUNKU:  
2/T/01