



Zestawienie stali zbrojeniowej										
Kształt pręta	Nr pręta	Ilość prętów szt	średnica mm	długość m	stal: A-IIIN (B500SP)					
					#8	#10	#12	#16	#20	#25
Rys: - Zbrojenie fundamentu pod rozdzielnię - obiekt 33										
-		sztuk: 1								
0	1	44	12	4,10			180,40			
0	2	56	12	3,10			173,60			
0	3	100	12	0,75			75,00			
0	4	27	12	1,07			28,89			
Długość ogólna według średnic [m]					0,0	0,0	457,9	0,0	0,0	0,0
Masa 1 m pręta [kg]					0,394	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85
Masa prętów wg. średnic [kg]					0,0	0,0	406,6	0,0	0,0	0,0
Masa stali dla:					406,61					
Łącznie stal dla:					406,61					
Całkowita masa stali [kg]:					406,61					
					stal: A-IIIN (B500SP)					

- UWAGI:
- Przyjęto posadowienie na warstwie IIIB - piasek średni.
  - Bezpośrednio pod płytą należy wykonać min. 30cm podsypki z pospółki zagęszczonej do  $I_s=0,98$  oraz beton podkładowy C12/15 gr. min. 15cm
  - W przypadku stwierdzenia gruntów o gorszych parametrach należy fundamenty przeprojektować po konsultacji z projektantem.
  - Po wykonaniu wykopu należy wezwać geologa który odbierze wykop i wpisem do dziennika budowy zatwierdzi możliwość wykonania dalszych etapów prac.
  - Wymiary na rysunku podano w cm, a rzędne wysokościowe w metrach.
  - Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem.
  - Przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić wymiary na budowie.

NAZWA PROJEKTU:  
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków  
w Nowym Świecie

ADRES OBIEKTU:  
Komunalna oczyszczalnia ścieków w Nowym Świecie  
Nowy Świat 16, gmina Sulechów  
dz. nr 117/10, 117/37, obręb 0017 Nowy Świat  
jednostka ewidencyjna 080906\_5 Sulechów

INWESTOR:  
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne  
SuPeKom Sp. z o. o.  
ul. Poznańska 18, 66–100 Sulechów

ENVIROTECH sp.z o.o.  
ul.Kochanowskiego 7  
60–845 Poznań  
tel. 61/657–02–00

NR PROJEKTU:  
RPP/145/23

IMIE, NAZWISKO,

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Robert Welenc  
Nr upr.: WKP/0255/PWOK/17

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jan Ciesielski  
Nr upr.: WKP/0016/PWOK/17

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:  
Rozdzielnia elektryczna – obiekt nr 33  
Fundament

BRANŻA: KONSTRUKCYJNA

STADIUM: PW

DATA: 02.2024

SKALA: 1: 25

FORMAT: 420x297

NR RYSUNKU: PW-K-RYS-14

UWAGA:  
OTWORY, PRZEJŚCIA, PRZEPUSTY  
WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

BETON: C25/30 W6 XA3  
STAL BET: A-IIIN (B500SP)  
OTULENIE: 5cm