

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-144/2026

_____ dnia 17.04.2029 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Natalię Mielnik – pracownika Sekcji Higieny Komunalnej nr upoważnień: 32/2023 z dnia 25.04.2023 r. i nr 1323/2025 z dnia 15.04.2026 r. – przewodniczącego zespołu kontrolującego oraz Justynę Żelek, pracownika Sekcji Higieny Komunalnej, nr upoważnień: 31/2024 z dnia 10.12.2024 r. i nr 1324/2025 z dnia 15.04.2026 r. – członka zespołu kontrolującego

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika(-ów) upoważnioneg(-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)..... ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691).

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów; tel./fax 68 385 24 07; fax 68 385 23 70 e-mail: zarzad@supekom.pl, ePUAP(UPD): /SuPeKom2018/Skrytka ESP
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu: **wodociąg publiczny** _____
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów; tel./fax 68 385 24 07; fax 68 385 23 70 e-mail: zarzad@supekom.pl - Spółka
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: Marek Lelito Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów; tel./fax 68 385 24 07; fax 68 385 23 70 e-mail: zarzad@supekom.pl
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 9730712918/977922651/3700Z, 3600Z.
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Marek Lelito – Prezes Zarządu
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
_____ upoważnienie z dnia 17.02.2023 r. podpisane przez Prezesa Zarządu Marka Lelito, upoważnienie wygasa z chwilą rozwiązania umowy o pracę.
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*: Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 17 kwietnia 2026 r.; godz. 8⁴⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 8 kwietnia 2026 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 17 kwietnia 2026 r.; godz. 10¹⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena stanu sanitarnego wodociągu publicznego _____

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*: Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - Decyzja Starosty Zielonogórskiego z dnia [REDACTED]
 - Decyzja Starosty Zielonogórskiego z dnia [REDACTED]
 - Procedura postępowania na wypadek wystąpienia awarii wodociągowo kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Sulechów oraz sposobach jej usuwania.
 - Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 - Procedura operacyjna utrzymania właściwego stanu sanitarnego przyczepy (cysterny) do transportu wody pitnej typ: PW-1/5 aktualizacja z dnia 14.11.2025 r.
 - Książka płukania sieci.
 - Tabela płukania filtrów SUW [REDACTED]
 - Rejestr awarii sieci SUW [REDACTED]
 - Rejestr eksploatacji – wodociąg publiczny [REDACTED]
 - Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych z dnia [REDACTED]
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
 - Kserokopia rejestru awarii sieci SUW [REDACTED]
 - Kserokopia tabeli płukania filtrów SUW [REDACTED]
 - Kserokopia Procedury operacyjnej utrzymania właściwego stanu sanitarnego przyczepy (cysterny) do transportu wody pitnej typ: PW-1/5 aktualizacja z dnia 14.11.2025 r.,
 - Kserokopia rejestru eksploatacji – wodociąg publiczny [REDACTED]
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: Nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Kontrolowana Spółka z o. o. w Sulechowie wpisana jest Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000034054.

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

- Wodociąg publiczny w [REDACTED] jest wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia w wodę, który zaopatruje w wodę mieszkańców wsi [REDACTED]
- Właścicielem ujęcia wody jest Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Spółka z o. o. w Sulechowie.
- Na dzień 31.12.2025 r. z wody ogółem korzystało 1308 osób w tym w [REDACTED]
- Pozwolenie wodnoprawne na szczególnie korzystanie z wód wydane jest przez Starostę Zielonogórskiego dnia [REDACTED] aktualne jest na czas oznaczony tj. do [REDACTED] r. Zgodnie z w/w pozwoleniem wodnoprawnym badania jakości wody surowej wykonuje się 1 raz w roku w zakresie: barwy, zapachu, mętności, przewodności, odczynu, twardości ogólnej, żelaza, manganu, chlorków, siarczanów, amoniaku, azotanów, azotynów, bakteriologii.
- Długość sieci wodociągowej bez przyłączy wynosi [REDACTED]
- Dobowa produkcja wody liczona jako średnia z roku kalendarzowego 2025 wynosiła [REDACTED] Wydajność ujęcia z pozwolenia wodnoprawnego wynosi [REDACTED]

- oceny ryzyka strefy zaopatrzenia w wodę – możliwości zmiany częstotliwości i zakresu monitoringu,
- obowiązku ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody i analizy ryzyka dla ujęcia wody,
- odstępowania od wartości parametrów jakości wody do spożycia – przesłanki do udzielania, warunki do spełnienia, obowiązki dostawców wody
- ważności ustalania przyczyn zanieczyszczenia jakości wody do spożycia,
- nowych wymagań w zakresie projektowanych krajowych przepisów implementujących dyrektywę 2020/2184 dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (m.in. nowe parametry - bisfenol A, kwasy halogenoocetowe (HAA), mikrocytyna-LR, PFAS ogółem, suma PFAS, uran lub zmianę wartości parametrycznych antymonu, boru, chromu, ołowiu, seleniu),
- właściwego stanu sanitarno-techniczno-higienicznego poszczególnych budynków, pomieszczeń tj. ujęcia wody, studnie, stacje uzdatniania wody, hydranty itp.
- przeprowadzania cyklicznych kontroli stanu technicznego urządzeń i infrastruktury wodociągowej przez pracowników eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**


7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STARSZY ASYSTENT
Natalia Mielnik
mgr inż. Natalia Mielnik

STARSZY ASYSTENT
Justyna Żelek
mgr Justyna Żelek

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17.04.2026 r.



(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18, 66-100 SULECHÓW
NIP 973-07-12-918, REGON 977922651
tel. 68 385 24 07, 68 385 24 08

KRS: Nr 000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Kapitał zakładowy 36.262.000,000 zł

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
** niewłaściwe skreślić