



P. p. 70,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	82,72	82,70	82,68	82,60	82,60	82,90	82,90	82,52	82,25	82,25	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	
Rzędna terenu istniejącego	82,72	82,70	82,68	82,30	82,20	82,90	82,90	82,52	83,00	82,25	82,25	82,40	82,40	82,40	82,40	
Rzędna dna kanału	81,91	81,95	81,68	81,45	81,35	80,66	80,66	79,48	80,66	80,66	79,43	79,43	79,43	79,43	79,43	
Zagłębienie dna kanału [m]	0,81	0,75	1,02	1,15	1,27	2,59	2,59	2,77	2,34	2,34	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	
Odległości [m]	8,0	11,7	3,0	52,0	87,0	3,5	17,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Spadek	0,5 %	4,3 %	1,3 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	0,0 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Odległości [m]	L=8,0	L=11,7	L=3,0	L=52,0	L=87,0	L=3,5	L=17,2	L=1,0	L=1,0	L=1,0	L=1,0	L=1,0	L=1,0	L=1,0	L=1,0	
Materiał, Odległości	315x9,2 PVC-U_SDR34 L=8,0 m	125x7,4 PE100_SDR17_sz L=176,4 m														
Długość trasy [m]	0,0	4,7	8,0	11,2	14,3	19,7	22,7	74,7	150,3	161,7	165,2	170,4	179,4	182,4	183,4	184,4

1:100/500

INWESTOR:	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. 66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18	NR RYS:	S8
OBIEKT:	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i tłoczna, tłocznia ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym	SKALA:	1:100/500
NAZWA RYSUNKU:	<b>Profil kanalizacji tłocznej</b>	DATA:	01.2015
LOKALIZACJA:	Ulica Żurawia - Obręb 2 SULECHÓW, dz. nr 294/7; 295/1; 1030/1; 1269/1; 1281/2; - Obręb KRUSZYNA, dz. nr 1015/8; 1015/9; - Obręb KRĘŻOŁY, dz. nr 469/1; 470/3; 470/4; 473/6; 473/7; 474/1; 474/4; 478/1; 479/1; 480/3; 480/4; gmina Sulechów 483/7; 483/9; 484/1; 485/1; 485/3; 486/1; 486/2; 487/4; 488/2; 500/11; 524/1; 524/2;		
PROJEKTANT:	mgr inż. Bartosz Guś upr. nr WKP/0142/POOS/10		
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Andrzej Żurek		
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GEOMETRA" Sp. z o.o. ul. Szkolna 9, 66-100 Sulechów			