

Numer dokumentu: MZ/02/4302-0002/00001/23

Opole, dnia 17 stycznia 2023 r.

**Biuro Obsługi Inwestycji "BGWprojekt"**  
**ul. Handlowa 26**  
**66-100 Sulechów**

**Dotyczy: Uzgodnienie kolizji projektowanej sieci wodociągowej z siecią ciepłowniczą - Sulechów ul. Poznańska**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.01.2023 roku Energetyka Ciepła Opolszczyzny SA informuje, że projektowana budowa sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Sulechowie koliduje z istniejącą kanałową siecią ciepłowniczą. Miejsca kolizji oraz przebieg czynnych sieci ciepłowniczych zaznaczono na mapie.

Przeście sieci wodociągowej należy wykonać przy spełnieniu poniższych warunków:

- przejście w miejscach kolizji z siecią kanałową należy wykonać bezwykopowo pod naszą siecią ciepłowniczą, zachowując odległość w pionie min. 0.2 m od dna kanału ciepłowniczego; dopuszczamy odkopanie jednej ściany kanału ciepłowniczego celem potwierdzenia jego zagłębienia w gruncie;
- prace przy kolizjach i zbliżeniach do sieci ciepłowniczej należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w terminie uzgodnionym z ECO SA – Oddział Lubuski. Osobą do kontaktu jest Pan Andrzej Maciejak – tel. 600 095 344. Ponadto wszystkie prace zanikające należy zgłaszać do odbioru przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz ECO SA;

Sprawdzenie przedstawionego projektu nie zwalnia projektanta od odpowiedzialności w zakresie zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

W załączeniu przedstawiamy fakturę VAT za uzgodnienie. Ze strony ECO SA sprawę uzgodnień prowadzi Tomasz Dawydzik tel. 600 095 273, email: [tdawydzik@ecosa.pl](mailto:tdawydzik@ecosa.pl).

**DYREKTOR**  
**ds. Zarządzania Majątkiem**

*mgr inż. Wojciech Zachariasiewicz*



